



中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2020322303002357

认证委托人名称: Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
认证委托人地址: Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Germany
生产者名称: Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
生产者地址: Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Germany
生产企业名称: Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
生产企业地址: Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Germany

产品名称: 防爆接线空箱
系列、规格、型号: Klippon TB FS... (KTB FS), TB MH... (KTB MH), TB QL... (KTB QL)
标 准: GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021、GB/T 3836.31-2021

认证模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01:2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》的要求, 特发此证。
产品相关信息详见附件。

发证日期: 2023 年 04 月 29 日

有效期至: 2025 年 09 月 27 日

首次发证日期: 2020 年 09 月 28 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



批 准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION



CERTIFICATE NO: 2020322303002357

APPLICANT: Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
ADDRESS: Klängenbergstraße 26, 32758 Detmold, Germany
MANUFACTURER: Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
ADDRESS: Klängenbergstraße 26, 32758 Detmold, Germany
FACTORY: Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
ADDRESS: Klängenbergstraße 26, 32758 Detmold, Germany
PRODUCT: Empty enclosure
SERIES, SPECIFICATION, MODEL: Klippon TB FS...(KTB FS), TB MH...(KTB MH),
TB QL...(KTB QL)
STANDARDS: GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021、GB/T 3836.31-2021

Type of Certification: Type test + Initial inspection + Surveillance inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification (REFNO. CNCA-C23-01:2019).
Refer to the attachment for detailed information.

Valid from: April 29, 2023

Valid until: September 27, 2025

Date of original certification: September 28, 2020

The validity of this certificate is subject to positive result of the periodic surveillance by issuing certification body until the expiry date.

This certificate is available through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



APPROVAL:

Guo AiHua



Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd.

<http://www.sitilas.com.cn>

Building 9, 103 Cao Bao Road, Shanghai 200233, China

Tel: +86 21 64510844

S 0009376



中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2020322303002357

附 件

产品名称: 防爆接线空箱

型号规格: Klippon TB 缩写为 KTB, KTB 系列具体型号如下:

KTB **a b c d e**

a 代表箱盖与箱体固定方式, 代码可为 MH, QL, FS;

b 代表箱体尺寸, 一共六位数, 分别为长、宽、高的代码; 代码可为 221513, 262615, 262620, 303015, 303020, 352615, 352620, 403015, 403020, 453815, 453820, 484815, 484820, 553515, 553520, 624515, 624520, 765015, 765015, 916115, 916120, 987420;

c 代表箱体材料: 代码可为“S2”不锈钢 SS304L; “S4”不锈钢 SS316L; “MS”碳钢;

d 代表表面处理: 代码可为“E”电抛光; “P”喷塑; “N”自然色;

e 代表是否安装格兰板, 代码可为 0, 1, 2, 3, 4;

注:

具体型号中的 KTB MH 为 Klippon TB MH 的缩写;

具体型号中的 KTB QL 为 Klippon TB QL 的缩写;

具体型号中的 KTB FS 为 Klippon TB FS 的缩写;

盒盖有以下几种形式: 螺钉固定(FS)、锁固定(QL)、多个铰链(MH)。

KTB MH、KTBL QL、KTBL FS 外形尺寸范围:

产品型号	最小长度 (mm)	最大长度 (mm)	最小宽度 (mm)	最大宽度 (mm)	最小高度 (mm)	最大高度 (mm)
KTB MH	150	1250	150	1000	80	300
KTB QL	150	980	150	740	80	300

批 准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2020322303002357

附 件

防爆标志:

Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db

KTB FS	150	1500	150	1000	80	300
--------	-----	------	-----	------	----	-----

电气参数:

/

相关报告编号:

2022S17402-010478、2020S17402-001448

使用条件:

特殊(限制)使用条件:

产品为 Ex 元件, 不能单独使用, 当合并入 Ex 设备时需附加考虑。

使用工作温度范围与接线箱的外壳防护等级关系如下:

KTB FS/MH:

当工作温度范围为-60°C~+135°C时, 接线箱的外壳防护等级为 IP66。

当工作温度范围为-60°C~+105°C时, 接线箱的外壳防护等级为 IP66/IP67。

KTB QL:

当工作温度范围为-60°C~+135°C时, 接线箱的外壳防护等级为 IP66。

批 准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司